



PROCÈS-VERBAL N°03

Réunion du :	Lundi 27 février 2023
Présidence :	René JONCHERE
Présents :	Paul ARRIVE - Alain BEAUPIED - Yves COUPRY- Eugène GEINDREAU - Gabriel GO (Pilote de pôle) – Gérard HERVE - Michel PERROT - Joël POIRAUD - Alain POISSON.
Excusé :	Gérard NEGRIER

1. Procès-verbaux des réunions de la CFTIS

La C.R.T.I.S. prend note des décisions portées aux PV de la CFTIS suivants :

PV N°6 du 26 janvier 2023 « Classement Installation et Eclairage »

PV N°7 du 23 février 2023 « Classement Installation et Eclairage »

2. Classement des Terrain et Installation Sportives

• LOIRE ATLANTIQUE

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

• CHATEAU THEBAUD – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 440370103

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 Synthétique** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- AOP
- Plans
- PV de remplissage
- Plan de recolement
- Rapport de visite
- PV identification

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 SYN (Edition 2021)** jusqu'au 27/02/2033.

Les dimensions de l'aire de jeu et les surfaces des vestiaires sont conformes. La CRTIS propose le classement au niveau T5 sous réserves de la transmission des tests in situ et de la justification de la séparation des salles de douches dans les vestiaires joueurs avant le 01 juin 2023.

• NANTES – STADE MARANGE SYLVANGE FOOT5 - 441095502

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **FootA5 synthétique** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Tests in situ

1.2 Confirmations de niveau de classement

• CHATEAU THEBAUD – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 440370101

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 Pelouse naturelle** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 SYN (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2033**.

Les dimensions de l'aire de jeu et les surfaces des vestiaires sont conformes. La CRTIS propose le classement au niveau T5 de la justification de la séparation des salles de douches dans les vestiaires joueurs avant le 01 juin 2023.

• GRANDCHAMPS DES FONTAINES – STADE DE BELLEVUE 2 – NNI 440660102

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4 Synthétique** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T4 SYN (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2033**.

• GUEMENE PENFAO – STADE DE BEAULIEU – NNI 440670201

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T6 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- AOP

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T6 PN (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2033**.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

• SAUTRON – STADE ROGER MABIT 2 – NNI 441940102

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 SYN (Edition 2021)**.

• SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE – STADE DES GRIPOTS – NNI 441900202

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T5 SYN (Edition 2021)**.

• LE CELLIER – STADE DES NOUES – NNI 440280101

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 SYN (Edition 2021)**.

- **LIGNE – FUTUR STADE – NNI 440820201**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 projet vestiaires (Edition 2021)**.

- **LIGNE – FUTUR STADE – NNI 440820201**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 SYN (Edition 2021)**.

- **NANTES – STADE DES BASSES LANDES 3 – NNI 441090603**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T5 SYN (Edition 2021)**.

1.6 Retraits de classement

- **VERTOU – STADE PIERRE LOREAU – NNI 442150401**

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement.
Elle précise qu'en l'absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée.

- **VERTOU – STADE COLL2GE JEAN MONNET – NNI 442150501**

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement.
Elle précise qu'en l'absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée.

- **VERTOU – STADE V ET R GIRARD – NNI 442150601**

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement.
Elle précise qu'en l'absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée.

- **BRAINS – STADE JULIEN MICHAUD 1 – NNI 440240101**

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement.
Elle précise qu'en l'absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée.

- **CHAUMES EN RETZ – STADE DES CHAUMES 1 – NNI 440050101**

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement.
Elle précise qu'en l'absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée.

- **CHAUMES EN RETZ – STADE DES CHAUMES 2 – NNI 440050102**

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement.
Elle précise qu'en l'absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée.

- **CHAUMES EN RETZ – STADE DES CHAUMES 3 – NNI 440050103**

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement.
Elle précise qu'en l'absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée.

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

- **LA CHAPELLE HEULIN – LA SALLE DES SPORTS ADRIEN BABONNEAU – NNI 440329901**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **Futsal 4 Autre** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- AOP
- Plan
- Rapport de visite

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau Futsal 4 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2033**.

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

• MAINE ET LOIRE

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **CANTENAY EPINARD – STADE DU RONCERAY 2 – NNI 490550102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T6 Pelouse naturelle** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T6 PN (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2033**.

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d'Ouverture au Public de l'installation sportive ou une attestation de capacité de l'installation sportive signée par le maire (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 personnes). Au-delà de la date ci après, le terrain sera retiré du classement ***27/05/2023***

- **En l'absence d'une clôture du stade, le classement est prononcé au niveau T6.**

Rappel règlement (article 6.3) :

- **L'installation sportive est close par un dispositif permettant :**
- **de contrôler et de maîtriser la capacité d'accueil du public de l'installation ;**
- **d'assurer la protection des installations sportives et la sérénité des rencontres ;**
- **d'assurer la sécurité des spectateurs**
- **pour les niveaux T4 et T5 la limite peut être apportée par un écran végétal**

- **CHOLET – STADE HENRI JOUSSE – NNI 490990501**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T7 Pelouse naturelle** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T7 PN (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2033**.

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d'Ouverture au Public de l'installation sportive ou une attestation de capacité de l'installation sportive signée par le maire (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 personnes). Au-delà de la date ci après, le terrain sera retiré du classement ***27/05/2023***

En l'absence d'une main courante ou tout autre dispositif permanent de protection de l'aire de jeu, le classement est prononcé au niveau T7

Le classement T7 n'autorise pas les compétitions de football A11.

- **ST AUGUSTIN DES BOIS – STADE MUNICIPAL – NNI 492660101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- AOP

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 PN (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2033**.

- **SEVREMOINE – STADE PIERRE COUILLEAU – NNI 493010701**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 Pelouse naturelle** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 PN (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2033**.

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d'Ouverture au Public de l'installation sportive ou une attestation de capacité de l'installation sportive signée par le maire (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 personnes). Au-delà de la date ci après, le terrain sera retiré du classement ***27/05/2023***

Installation éligible au niveau T4 mais en raison de l'absence de clôture complète du stade et de la zone de sécurité augmentée non conforme la CRTIS prononce le classement au niveau T5. La clôture de l'installation devra être réalisée pour les compétitions au niveau régional et le maintien du classement T5.

- **VILLEBERNIER – STADE DU PALY – NNI 493740101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 Pelouse naturelle** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 PN (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2033**.

- **COMBREE – STADE MUNICIPAL BEL AIR – NNI 491030201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 Pelouse naturelle** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 PN (Edition 2021)** jusqu'au **28/02/2033**.

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d'Ouverture au Public de l'installation sportive ou une attestation de capacité de l'installation sportive signée par le maire (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 personnes). Au-delà de la date ci-après, le terrain sera retiré du classement. *27/05/2023*

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

- BAUGE EN ANJOU – STADE MUNICIPAL – NNI 490180101

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T5 SYN (Edition 2021)**.

- SEVREMOINE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 493010502

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T6 SYN (Edition 2021)**.

1.6 Retraits de classement

- COMBREE – STADE BEL AIR 1 – NNI 491030201

Retrait de classement temporaire, dans l'attente de la mise en conformité de la zone de sécurité
Elle précise qu'en l'absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée.

- BAUGE – STADE DES CRINIÈRES – NNI 490180501

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement.

Elle précise qu'en l'absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée.

- BAUGE – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 490180401

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement.

Elle précise qu'en l'absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée.

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

- CHOLET – SALLE OMNISPORTS DU PLESSIS – NNI 490999901

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **Futsal 4 PVC** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Plan
- AOP
- Rapport de visite

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau Futsal 4 (Edition 2021)** jusqu'au 27/02/2033.

En l'absence de tribune et d'emplacement réservé au public, le public n'est pas autorisé lors des compétitions Futsal.

- CHOLET – SALLE CHAMBORD – NNI 490999902

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **Futsal 4 Lino** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Rapport de visite
- AOP
- Plan

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau Futsal 4 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2033**.

En l'absence de tribune et d'emplacement réservé au public, le public n'est pas autorisé lors des compétitions Futsal.

- **LONGUENEE EN ANJOU – SALLE DES SPORTS – NNI 492009901**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **Futsal 4 PVC** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Rapport de visite

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau Futsal 4 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2033**.

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d'Ouverture au Public de l'installation sportive ou une attestation de capacité de l'installation sportive signée par le maire (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 personnes). Au-delà de la date ci après, le terrain sera retiré du classement ***27/05/2023***

Les gradins mobiles devront être déplacés au-delà de la zone officielle pour la compétition Futsal

- **LONGUENEE EN ANJOU – ESPACE LONGUENEE – NNI 492009902**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **Futsal 4 PVC** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Rapport de visite

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau Futsal 4 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2033**.

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d'Ouverture au Public de l'installation sportive ou une attestation de capacité de l'installation sportive signée par le maire (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 personnes). Au-delà de la date ci après, le terrain sera retiré du classement ***27/05/2023***

Si la zone de sécurité de 1m minimum le permet, la zone officielle devra être tracée de l'autre côté des gradins

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

- **MAYENNE**

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

- **EVRON – STADE DES GRANDS PRES – NNI 530970203**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4 Synthétique** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- AOP
- Plans
- Test in situ
- Rapport de visite

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T4 SYN (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2033.**

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **BIERNE – STADE MUNICIPAL – NNI 530290101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- AOP
- Rapport de visite

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 PN (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2033.**

Les buts devront être positionnés à la hauteur réglementaire intérieure de 2,44m

Aux extrémités Nord/Est et Sud/Est la main courante sera prolongée par un dispositif interdisant au public l'accès à l'aire de jeu

En raison des douches mutualisées entre 2 vestiaires seuls 2 vestiaires joueurs complètement séparés peuvent être utilisés pour la compétition. Pour bénéficier des 4 vestiaires en compétition, il conviendra de séparer les salles de douches avec une cloison.

La commission demande de justifier la hauteur des buts et la protection de l'aire de jeu entre la main courante et la clôture avant le 01/06/23. Au-delà de cette date, le terrain sera retiré du classement.

- **LASSAY LES CHATEAUX – STADE DE CHATENAY 1 – NNI 531270101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Rapport de visite

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 PN (Edition 2021) jusqu'au 04/06/2028.**

1.3 Changements de niveau de classement

- **MAYENNE – PARC DES SPORTS 4 – NNI 531470104**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 Synthétique** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- AOP

- Rapport de visite
- PV d'identification
- Plans
- Tests in situ

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 SYN (Edition 2021)** jusqu'au 05/12/2032.

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

- **RENAZE – STADE MICHEL LE MILINIAIRE – NNI 531880101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T5 projet vestiaires (Edition 2021)**.

- **LOIRON RUILLE – STADE MUNICIPAL LOIRON – NNI 531370101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 SYN (Edition 2021)**.

- **LOUVERNE – STADE MUNICIPAL – NNI 531400101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 projet vestiaires (Edition 2021)**.

- **LOUVERNE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 531400102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T5 SYN (Edition 2021)**.

1.6 Retraits de classement

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

- **ERNEE – SALLE DU COSEC - ZA – NNI 530969901**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **Futsal 4 PVC** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Rapport de visite

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau Futsal 4 (Edition 2021)** jusqu'au 27/02/2033.

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d'Ouverture au Public de l'installation sportive ou une attestation de capacité de l'installation sportive signée par le maire (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 personnes). Au-delà de la date ci après, le terrain sera retiré du classement ***27/05/2023***

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

• SARTHE

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

• PRUILLE LE CHETIF – STADE ASNILLE – NNI 722470101

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 Synthétique** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Test in situ
- Rapport de visite
- PV d'identification

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 SYN (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2033**.

Les salles de douches sont mutualisées entre 2 vestiaires, ainsi pour les compétitions seuls 2 vestiaires joueurs sont conformes. Cette situation ne permet pas l'organisation de match d'ouverture en compétition. En application du règlement, les salles de douches doivent être séparées afin d'avoir une salle de douche avec accès direct pour chaque vestiaire.

• ROEZE SUR SARTHE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 722530102

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T7 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- AOP
- Rapport de visite

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T7 PN (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2033**.

Le classement T7 n'autorise pas les compétitions de football A11.

• ST JEAN D ASSE – STADE DE L'ESPERANCE 2 – NNI 722900102

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T7 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Rapport de visite

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T7 PN (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2033**.

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d'Ouverture au Public de l'installation sportive ou une attestation de capacité de l'installation sportive signée par le maire (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 personnes). Au-delà de la date ci après, le terrain sera retiré du classement ***27/05/2023***

Le classement T7 n'autorise pas les compétitions de football A11.

1.2 Confirmations de niveau de classement

• AUBIGNE RACAN – STADE ROGER BERNARD – NNI 720130101

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Plan
- AOP

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 PN (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2033**.

• BONNETABLE – STADE NONNA DEBONNE - FRANCK MAUFAY – NNI 720390201

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Plan
- Rapport de visite
- AOP

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T4 PN (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2033**.

• COURGAINS – STADE JOSEPH DUFOUR – NNI 721040101

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- AOP

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 PN (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2033**.

• MOULINS LE CARBONNEL – STADE DE LA TOURELLE – NNI 722120101

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Rapport de visite
- AOP

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T4 PN (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2033**.

À chaque coin de l'aire de jeu, la main courante sera prolongée par un dispositif interdisant au public l'accès à l'aire de jeu. La nature du dispositif de protection a pour objectif d'établir une séparation physique de protection entre acteurs du jeu et spectateurs.

La commission demande de justifier la protection de l'aire de jeu à chaque coin avant le 01/06/23. Au-delà de cette date, le terrain sera déclassé au niveau T6.

• PARCE SUR SARTHE – STADE MUNICIPAL – NNI 722280101

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement

- Rapport de visite
- Aop

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T4 PN (Edition 2021)** jusqu'au 27/02/2033.

• **ROEZE SUR SARTHE – STADE MUNICIPAL – NNI 722530101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T6 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Rapport de visite
- AOP

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T6 PN (Edition 2021)** jusqu'au 27/02/2033.

En l'absence de clôture de l'installation sportive, la CRTIS prononce le classement au niveau T6 . Les salles de douches sont mutualisées entre 2 vestiaires, ainsi pour les compétitions seuls 2 vestiaires joueurs sont conformes. Cette situation ne permet pas l'organisation de match d'ouverture en compétition. En application du règlement, les salles de douches doivent être séparées afin d'avoir une salle de douche avec accès direct pour chaque vestiaire.

• **ST GEORGES DU BOIS – STADE JEAN CHARLOT – NNI 722800101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T7 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- AOP
- Rapport de visite

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T7 PN (Edition 2021)** jusqu'au 27/02/2033.

Chaque aire de jeu doit disposer de 2 vestiaires joueurs et 1 vestiaire arbitre pour un classement permettant la compétition. Tous les vestiaires sont affectés au terrain NNI 722800102. En raison des douches mutualisées entre 2 vestiaires seuls 2 vestiaires joueurs complètement séparés peuvent être utilisés pour la compétition. Pour bénéficier des 4 vestiaires joueurs en compétition, il conviendra de séparer les salles de douches avec une cloison. Pour classer ce terrain au niveau T6, outre la séparation des douches, il faudra affecter un vestiaire arbitre à cette aire de jeu

Le classement T7 n'autorise pas les compétitions de football A11.

• **ST JEAN D ASSE – STADE DE L' ESPÉRANCE – NNI 722900101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Rapport de visite
- Aop

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T4 PN (Edition 2021)** jusqu'au 27/02/2033.

• **SOLESMES – STADE ARTHUR SALESKY – NNI 723360101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement

- Rapport de visite
- AOP

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T4 PN (Edition 2021)** jusqu'au 27/02/2033.

- **YVRE L EVEQUE – STADE DE L' ORMEAU 2 – NNI 723860102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T6 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Rapport de visite

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T6 PN (Edition 2021)** jusqu'au 27/02/2033.

- **YVRE L EVEQUE – STADE DE L' ORMEAU 3 – NNI 723860103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T7 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Rapport de visite

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T7 PN (Edition 2021)** jusqu'au 27/02/2033.

1.3 Changements de niveau de classement

- **ST GEORGES DU BOIS – STADE CHARLOT – NNI 722800102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Rapport de visite
- AOP

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T4 PN (Edition 2021)** jusqu'au 27/02/2033.

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

- **PARIGNE LEVEQUE – STADE JEAN CLAUDE - 722310101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 projet vestiaires (Edition 2021)**.

1.6 Retraits de classement

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

• VENDEE

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **BOURNEAU – STADE MUNICIPAL – NNI 850330101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 Pelouse naturelle** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Rapport de visite
- AOP

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 PN (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2033**.

- **LE POIRE SUR VIE – STADE DE L IDONNIERE 2 – NNI 851780102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T5 synthétique** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Rapport de visite
- Tests in situ
- PV identification

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l'installation en **Niveau T5 SYN (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2033**.

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d'Ouverture au Public de l'installation sportive ou une attestation de capacité de l'installation sportive signée par le maire (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 personnes). Au-delà de la date ci après, le terrain sera retiré du classement ***27/05/2023***

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

- **LONGEVILLE – STADE DU CLOUZY – NNI 851270101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 projet vestiaires (Edition 2021)**.

- **SAINT AUBIN DES ORMEAUX – STADE MUNICIPAL – NNI 851980101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 projet vestiaires (Edition 2021)**.

- **LA TARDIERE – STADE MUNICIPAL – NNI 851890101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T4 projet vestiaires (Edition 2021)**.

- **SAINT HERMINE – STADE ANDRE ROUSSEAU – NNI 852230102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T5 SYN (Edition 2021)**.

1.6 Retraits de classement

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.6 Classements initiaux

2.1 Confirmations de niveau de classement

2.2 Changements de niveau de classement

2.3 Avis préalables

2.4 Retraits de classement

3. Classement des éclairages des Installations Sportives

• LOIRE ATLANTIQUE

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

- **CHATEAU THEBAUD - STADE MUNICIPAL 3 - NNI 440370103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **201 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.52**

U2h Facteur d'uniformité : **0.72**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2027**.

- **ORVAULT - COMPLEXE SPORTIF ROGER PICAUD 2 - NNI 441140202**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **162 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.46**

U2h Facteur d'uniformité : **0.65**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2027**.

- **PORNICHET - STADE CELESTIN LALANDE 1 - NNI 441320101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Etude d'éclairage

Eclairage moyen horizontal : **229 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,71**

U2h Facteur d'uniformité : **0,81**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2027**.

- **NANTES – STADE MARANGE SYLVANGE FOOT5 – NNI 441095502**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **Foot5** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **162Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.71**

U2h Facteur d'uniformité : **0.83**

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **BOUAYE - COMPLEXE SPORTIF DE BELLESTRE 1 - NNI 440180101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **120 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.46**

U2h Facteur d'uniformité : **0.72**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2025**.

- **ORVAULT - STADE DE GAGNÉ N° 2 - NNI 441140102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **201 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.40**

U2h Facteur d'uniformité : **0.68**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2025**.

- **ANCENIS – STADE DE LA DAVRAYS 1 – NNI 440030101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E4** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **322 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.69**

U2h Facteur d'uniformité : **0.81**

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E4 (Edition 2021) et transmet le dossier à la CFTIS pour décision**.

- **VERTOU – STADE GILLES BLOT – NNI 442150101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E4** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **329 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.55**

U2h Facteur d'uniformité : **0.70**

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E4 (Edition 2021) et transmet le dossier à la CFTIS pour décision**.

- **CARQUEFOU – STADE MOULIN BOISSEAU – NNI 440260101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E4** et du document transmis.

- Formulaire de classement
- Etude d'éclairage

Eclairage moyen horizontal : **456 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.58**

U2h Facteur d'uniformité : **0.71**

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E4 (Edition 2021) et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.**

- **CHATEAUBRIANT – CENTRE MUNICIPAL DES SPORTS – NNI 440369902**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **EFutsal 2** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **508 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.66**

U2h Facteur d'uniformité : **0.77**

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau EFutsal 2 (Edition 2021) et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.**

- **CHATEAUBRIANT – GYMNASSE GUY MOQUET – NNI 440369901**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **EFutsal3** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **360 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.51**

U2h Facteur d'uniformité : **0.70**

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau EFutsal 3 (Edition 2021) et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.**

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

- **LE CELLIER – STADE DES NOUES – NNI 440280101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

- **SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE – STADE DE LA PROFONDINE – NNI 441905502**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau EFoot 5 (Edition 2021)**.

- **SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE – STADE DES GRIPOTS – NNI 441900202**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E5 (Edition 2021)**.

- **SAUTRON – STADE ROGER MABIT 2 – NNI 441940102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

- **SAUTRON – STADE ROGER MABIT – NNI 441945501**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau EFoot 5 (Edition 2021)**.

- **LA ROCHE BLANCHE – STADE MUNICIPAL – NNI 442220101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

- **LIGNE – TERRAIN SYNTHETIQUE – NNI 440820201**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

- **DERVAL – STADE DE LA CROIX MARCHAND – NNI 440515501**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau EFoot 5 (Edition 2021)**.

- **GUEMENE PENFAO – STADE DE BELLEVUE 2 – NNI 440670102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

- **NANTES – STADE DES BASSES LANDES 3 – NNI 441090603**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

1.5 Retraits de classement

• **MAINE ET LOIRE**

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

- **LE LION D ANGERS - STADE LUCIEN MÉRIGNAC 1 - NNI 491760101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **181 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,53**

U2h Facteur d'uniformité : **0,67**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2027**.

- **VERRIERES EN ANJOU - COMPLEXE SPORTIF BOIS LA SALLE 1 - NNI 493230201**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Etude d'éclairage

Eclairage moyen horizontal : **223 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,42**

U2h Facteur d'uniformité : **0,67**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021) jusqu'au 27/02/2025**.

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **CANTENAY EPINARD - STADE DU RONCERAY 1 - NNI 490550101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E7** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **103 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,4**

U2h Facteur d'uniformité : **0,65**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E7 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2024**.

Le classement E7 n'autorise pas les compétitions en nocturne.

- **DOUE LA FONTAINE - STADE MARCEL HABERT 2 - NNI 491250102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **170 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.48**

U2h Facteur d'uniformité : **0.71**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2025**.

- **MONTREUIL JUIGNE - STADE PIERRE CONOTTE 3 - NNI 492140103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **170 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.42**

U2h Facteur d'uniformité : **0.67**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2025**.

- **TIERCE - STADE BERNARD GUYARD 1 - NNI 493470102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E7** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **183 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.29**

U2h Facteur d'uniformité : **0.57**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E7 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2025**.

Le classement E7 n'autorise pas les compétitions en nocturne.

- **TIERCE - STADE BERNARD GUYARD 3 - NNI 493470103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E7** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **123 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.34**

U2h Facteur d'uniformité : **0.58**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E7 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2025**.

Le classement E7 n'autorise pas les compétitions en nocturne.

- **CHOLET – STADE JEAN BOUIN – NNI 490990101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E4** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **519 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.50**

U2h Facteur d'uniformité : **0.70**

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E4 (Edition 2021)** et **transmet le dossier à la CFTIS pour décision**.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

- **BRIOLLAY – STADE MUNICIPAL – NNI 490480102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E7 (Edition 2021)**.

- **BAUGE EN ANJOU – STADE MUNICIPAL – NNI 490180101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

- **SEVREMOINE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 493010502**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

1.5 Retraits de classement

- **MAYENNE**

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

- **AMBRIERES LES VALLEES - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 530030101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **231 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.55**

U2h Facteur d'uniformité : **0.71**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2027**.

- **LE BOURGNEUF LA FORET - STADE MUNICIPAL N°1 - NNI 530390101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **260 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,54**

U2h Facteur d'uniformité : **0,75**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2027**.

- **COSSE LE VIVIEN - PLAINE MAURICE SORIN 3 - NNI 530770103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **238 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,56**

U2h Facteur d'uniformité : **0,75**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2027**.

- **MAYENNE - PARC DES SPORTS 4 - NNI 531470104**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **240 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.68**

U2h Facteur d'uniformité : **0.82**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2027**.

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **MAYENNE – PARC MUNICIPAL DES SPORTS – NNI 531470101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E4** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **444 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.59**

U2h Facteur d'uniformité : **0.74**

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E4 (Edition 2021)** et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

- **LOIRON RUILLE – STADE MUNICIPAL LOIRON – NNI 531370101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

- **LOUVERNE – STADE MUNICIPAL 2 - 531400102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

1.5 Retraits de classement

• SARTHE

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

- **RUILLE SUR LOIR - STADE JEAN HALY - NNI 722620101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **173 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.51**

U2h Facteur d'uniformité : **0.72**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2027**.

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **AUVERS LE HAMON - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 720160102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **154 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,51**

U2h Facteur d'uniformité : **0,7**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2027**.

- **LA SUZE SUR SARTHE - STADE DANIEL SOYER N°1 - NNI 723460101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **309 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.51**

U2h Facteur d'uniformité : **0.70**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2025**.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

1.5 Retraits de classement

• VENDEE

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **AIZENAY - STADE MUNICIPAL N°1 - NNI 850030101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E5** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **205 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,59**

U2h Facteur d'uniformité : **0,81**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2024**.

- **LA BERNARDIERE - STADE LE VIVIER - NNI 850210101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **145 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.53**

U2h Facteur d'uniformité : **0.74**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2025**.

- **FONTENAY LE COMTE - PARC DES SPORTS ANDRÉ FORENS 1 - NNI 850920301**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E7** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **108 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.22**

U2h Facteur d'uniformité : **0.47**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E7 (Edition 2021)** jusqu'au **27/02/2025**.

Le classement E7 n'autorise pas les compétitions en nocturne.

- **FONTENAY LE COMTE – STADE EMMANUEL MURZEAU – NNI 850920101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E4** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **350 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.55**

U2h Facteur d'uniformité : **0.73**

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E4 (Edition 2021)** et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

- **SAINT HERMINE – STADE ANDRE ROUSSEAU – NNI 822230102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

1.5 Retraits de classement

4. Divers

RECEPTION AOP :

493730401 - LYS HAUT LAYON - STADE DU MOULIN D'EAU 1
493730402 - LYS HAUT LAYON - STADE DU MOULIN D'EAU 2
490920201 - CHEMILLE EN ANJOU - COMPLEXE SPORTIF DE BELLEVUE 1
492690102 – ST CHRISTOPHE DU BOIS – STADE MUNICIPAL 2
490500102 - BRISSAC QUINCE - COMPLEXE SPORTIF DE BRISSAC 2
490480101 – BRIOLLAY - STADE MUNICIPAL

RECEPTION TEST IN SITU :

851910201 - LA ROCHE SUR YON - STADE DE SAINT ANDRE D'ORNAY 1
441092501 - NANTES - STADE MARANGE SYLVANGE

CHANGEMENT DE NOM :

530770101 - COSSE LE VIVIEN - Plaine Maurice Sorin 1
530770102 - COSSE LE VIVIEN - Plaine Maurice Sorin 2
530770103 - COSSE LE VIVIEN - Plaine Maurice Sorin 3
530770104 - COSSE LE VIVIEN - Plaine Maurice Sorin 4

RECEPTION PV FootA5

720505501 -Brulon - Stade Foot5 De La Fontaine

RECEPTION rapport FAFA

851670101 – L'Orbrie - Stade La Clef Des Champs

RECEPTION affichage HAP

720505501 - Brulon - Stade Foot5 De La Fontaine

5. Calendrier

Prochaine réunion : le 17 avril 2023.

Le Président,
René JONCHERE



Le Secrétaire de séance,
Paul ARRIVE

