



PROCÈS-VERBAL N°04

Réunion du :	Lundi 17 avril 2023
Présidence :	René JONCHERE
Présents :	Paul ARRIVE - Alain BEAUPIED- Yves COUPRY- Eugène GEINDREAU Gérard NEGRIER
Assistent :	Lucie GUILLARD – BARBIER Yves
Excusés :	Gabriel GO (Pilote de pôle) - Michel PERROT - Joël POIRAUD - Alain POISSON

1. Procès-verbaux des réunions de la CFTIS

La C.R.T.I.S. prend note des décisions portées aux PV de la CFTIS suivants :

PV N°8 du 30-03-2023 « Classement Installation et Eclairage »

2. Classement des Terrain et Installation Sportives

• LOIRE ATLANTIQUE

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

- NANTES – STADE DE LA MARRIERE – NNI 441091901

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T6 SYN (Edition 2021)**.

1.6 Retraits de classement

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

• MAINE ET LOIRE

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

- BEAUPREAU EN MAUGES – STADE MUNICIPAL – NNI 490230601

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T5 SYN (Edition 2021).

- MURS ERIGNE – STADE DES VARENES 3 – NNI 492230103

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T5 SYN (Edition 2021).

1.6 Retraits de classement

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

• MAYENNE

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

- ST OUEN DES TOITS – STADE CLAUDE BABLON 2 – NNI 532430102

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T5 SYN (Edition 2021).

1.6 Retraits de classement

- JAVRON LES CHAPELLES – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 531210201

Elle prononce le retrait de classement car le terrain n'est pas existant.

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 2.1 Classements initiaux
- 2.2 Confirmations de niveau de classement
- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

• SARTHE

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement

• BRULON – STADE LA FONTAINE 1 – NNI 720520101

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **T4 Pelouse Naturelle** et des documents transmis :

- Formulaire de classement
- AOP
- Rapport de visite

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en **Niveau T4 PN (Edition 2021)** et **transmet le dossier à la CFTIS pour décision.**

- 1.3 Changements de niveau de classement
- 1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)
- 1.5 Avis préalables
- 1.6 Retraits de classement

• LE MANS – STADE LE PETIT VAUROUZE 2 – NNI 721811003

Elle prononce le retrait de classement car le terrain n'est pas existant.

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 2.1 Classements initiaux
- 2.2 Confirmations de niveau de classement
- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

• VENDEE

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

- **CHANTONNAY – STADE DE LA CHARLERE – NNI 850510301**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau T6 SYN (Edition 2021)**.

- **LES HERBIERS – PARC DES SPORTS MASSABIELLE 1 – NNI 851090101**

Au regard des éléments transmis, la Commission transmet le dossier à la CFTIS pour décision sur le projet pour **une main courante (Edition 2021)**.

1.6 Retraits de classement

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.6 Classements initiaux

2.1 Confirmations de niveau de classement

2.2 Changements de niveau de classement

2.3 Avis préalables

2.4 Retraits de classement

3. Classement des éclairages des Installations Sportives

• LOIRE ATLANTIQUE

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

- **ST JULIEN DE CONCELLES – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 441690103**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Rapport de visite
- Etude d'éclairage

Eclairage moyen horizontal : **173 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.78**

U2h Facteur d'uniformité : **0.57**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au **17/04/2027**.

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **LA CHEVROLIERE - STADE HUGUES MARTIN 2 - NNI 440410102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **140 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,44**

U2h Facteur d'uniformité : **0,66**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au 17/04/2025.

- **ST HERBLAIN - COMPLEXE SPORTIF VAL DE CHÉZINE3 - NNI 441620303**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **206 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,41**

U2h Facteur d'uniformité : **0,59**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au 17/04/2025.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

- **LA CHEVROLIERE – HUGUES MARTIN 3 – NNI 440410103**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E7 (Edition 2021)**.

- **NANTES – STADE DE LA MARRIERE – NNI 441091901**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

1.5 Retraits de classement

- **MAINE ET LOIRE**

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **MONTREUIL BELLAY - STADE GASTON AMY 1 - NNI 492150101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **176 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0,53**

U2h Facteur d'uniformité : **0,70**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au 17/04/2025.

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

- **BEAUPREAU EN MAUGES – STADE MUNICIPAL – NNI 490230601**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

- **MURS ERIGNE – STADE DES VARENNES 3 – NNI 492230103**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E5 (Edition 2021)**.

1.5 Retraits de classement

- **MAYENNE**

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

- **ST JEAN SUR MAYENNE – PARC DES SPORTS 2 – NNI 532290102**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E6** et des documents transmis.

- Formulaire de classement
- Rapport de visite

Eclairage moyen horizontal : **204 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.75**

U2h Facteur d'uniformité : **0.50**

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 (Edition 2021)** jusqu'au **17/04/2027**.

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

- **ST OUEN DES TOITS – STADE CLAUDE BABLON 2 – NNI 532430102**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E6 (Edition 2021)**.

- **CHANGE – STADE AUGUSTE DALIBARD – NNI 530540101**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E5 (Edition 2021)**.

- **CHANGE – PARC DES SPORTS DE LA GRANDE LANDE – NNI 530540402**

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un **Niveau E5 (Edition 2021)**.

1.5 Retraits de classement

- **SARTHE**

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

1.5 Retraits de classement

• VENDEE

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de niveau de classement

- **LES HERBIERS - PARC DES SPORTS MASSABIELLE 1 - NNI 851090101**

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau **E4** et du document transmis.

- Formulaire de classement

Eclairage moyen horizontal : **379 Lux**

U1h Rapport Emini/Emaxi : **0.70**

U2h Facteur d'uniformité : **0.59**

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E4 (Edition 2021)** et **transmet le dossier à la CFTIS pour décision.**

1.3 Changements de niveau de classement

1.4 Avis préalables

1.5 Retraits de classement

4. Divers

Réception AOP

- **LE POIRE SUR VIE - STADE DE L'IDONNIERE N° 2 – NNI 851780102**
- **LE POIRE SUR VIE - STADE DE L'IDONNIERE N° 3 – NNI 851780103**
- **ST HILAIRE DE LOULAY - STADE MUNICIPAL 2 – NNI 852240202**
- **CANTENAY EPINARD - STADE DU RONCERAY 2 – NNI 490550102**
- **LONGUENEE EN ANJOU - SALLE DES SPORTS LA MENBROLLE – NNI 492009901**
- **LONGUENEE EN ANJOU - ESPACE LONGUENEE LA MEIGNANNE – NNI 492009902**
- **CHATEAU GONTIER - STADE DU PAVE 3 – NNI 530620103**

Réception Test in situ

- **CHATEAU THEBAUD - STADE MUNICIPAL 3 – NNI 440370103**

5. Calendrier

Prochaine réunion : **Lundi 5 juin 2023.**

Le Président,
René JONCHERE



Le Secrétaire de séance,
Paul ARRIVE

